

10.08.2023

№

МСЗ/И/09/3/4065

На

от

О применении инфракон

Генеральному директору
ООО «Комплексный
Энергетический Инжиниринг»

И.П.Василенко

info@infraokno.ru

Уважаемый Илья Павлович!

На ПС 110/35/10 кВ «Восточная» (КРУН 10 кВ, выкатная тележка яч. 10 кВ «Т-1») производственного отделения «Вологодские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» с 14.07.2023 г. введено в опытную эксплуатацию инфракрасное смотровое окно вашего производства.

По результатам проведенных экспериментальных исследований с использованием тепловизионной камеры, а опыта эксплуатации с момента установки, можно сделать вывод, что инфракрасные смотровые окна производства ООО «Комплексный Энергетический Инжиниринг» действительно позволяют проводить как визуальный, так и тепловизионный контроль оборудования электроустановки под рабочим напряжением без вскрытия оболочки. Так же следует отметить простоту и скорость установки, что позволило не выводить на длительное время оборудование для проведения монтажа.

Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» благодарит вас за поставленное инфракрасное смотровое окно вашего производства. Мы ценим успешные результаты внедрения, рекомендуем инфраокна вашего производства к применению и надеемся на продолжение сотрудничества с ООО «Комплексный Энергетический Инжиниринг».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала



М.В.Романов